

2024年度 華川浄水場系末端水(関本町関本上・向陽台団地ポンプ場)

番号	検査項目	採水日	4月16日	5月21日	6月17日	7月16日							
1	一般細菌	(/ml)	0	0	0	0							
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)											
8	六価クロム化合物	(mg/L)											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)											
14	四塩化炭素	(mg/L)											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
17	ジクロロメタン	(mg/L)											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)											
20	ベンゼン	(mg/L)											
21	塩素酸	(mg/L)		0.05 未満									
22	クロロ酢酸	(mg/L)		0.002 未満									
23	クロロホルム	(mg/L)		0.0071									
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)		0.0007									
26	臭素酸	(mg/L)		0.001 未満									
27	総トリハロメタン	(mg/L)		0.011									
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)		0.006									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)		0.0027									
30	ブロモホルム	(mg/L)		0.0001 未満									
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)		0.008 未満									
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)											
35	銅及びその化合物	(mg/L)											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)											
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.7	6.3	7.1	7.1							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)											
40	蒸発残留物	(mg/L)											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
42	ジオスミン	(mg/L)	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)		0.005 未満									
45	フェノール類	(mg/L)											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6							
47	pH値	-	7.1	7.2	7.4	7.5							
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満							

2024年度 中郷浄水場系末端水(中郷町小野矢指)

番号	検査項目	採水日	4月16日	5月21日	6月17日	7月16日							
1	一般細菌	(/ml)	0	0	0	0							
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)											
8	六価クロム化合物	(mg/L)											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)											
14	四塩化炭素	(mg/L)											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
17	ジクロロメタン	(mg/L)											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)											
20	ベンゼン	(mg/L)											
21	塩素酸	(mg/L)		0.05 未満									
22	クロロ酢酸	(mg/L)		0.002 未満									
23	クロロホルム	(mg/L)		0.0028									
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)		0.001									
26	臭素酸	(mg/L)		0.001 未満									
27	総トリハロメタン	(mg/L)		0.0058									
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)		0.002									
30	ブロモホルム	(mg/L)		0.0001 未満									
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)		0.008 未満									
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.02									
34	鉄及びその化合物	(mg/L)											
35	銅及びその化合物	(mg/L)											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)											
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.5	6.6	6.5	7.8							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)											
40	蒸発残留物	(mg/L)											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)		0.005 未満									
45	フェノール類	(mg/L)											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4							
47	pH値	-	7.3	7.3	7.5	7.5							
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.2							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満							

2024年度 富士ヶ丘浄水場系末端水(関本町関本上・関本多目的集会所)

番号	検査項目	採水日	4月16日	5月21日	6月17日	7月16日							
1	一般細菌	(/ml)	0	0	0	0							
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)											
8	六価クロム化合物	(mg/L)											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)											
14	四塩化炭素	(mg/L)											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
17	ジクロロメタン	(mg/L)											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)											
20	ベンゼン	(mg/L)											
21	塩素酸	(mg/L)		0.05 未満									
22	クロロ酢酸	(mg/L)		0.002 未満									
23	クロロホルム	(mg/L)		0.0017									
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)		0.0024									
26	臭素酸	(mg/L)		0.001 未満									
27	総トリハロメタン	(mg/L)		0.0066									
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)		0.0023									
30	ブロモホルム	(mg/L)		0.0002									
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)		0.008 未満									
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)											
35	銅及びその化合物	(mg/L)											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)											
38	塩化物イオン	(mg/L)	7.0	7.6	7.6	8.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)											
40	蒸発残留物	(mg/L)											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
42	ジェオスミン	(mg/L)											
43	2-メチルインボルネオール	(mg/L)											
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)		0.005 未満									
45	フェノール類	(mg/L)											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4							
47	pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.6							
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.4	0.2							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	(mg/L)	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000003							

2024年度 石岡浄水場系末端水(中郷町日棚・上田公園ポンプ場)

番号	検査項目	採水日	4月16日	5月21日	6月17日	7月16日							
1	一般細菌	(/ml)	0	0	0	0							
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)											
4	水銀及びその化合物	(mg/L)											
5	セレン及びその化合物	(mg/L)											
6	鉛及びその化合物	(mg/L)											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)											
8	六価クロム化合物	(mg/L)											
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		0.001 未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)											
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)											
14	四塩化炭素	(mg/L)											
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
17	ジクロロメタン	(mg/L)											
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
19	トリクロロエチレン	(mg/L)											
20	ベンゼン	(mg/L)											
21	塩素酸	(mg/L)		0.05 未満									
22	クロロ酢酸	(mg/L)		0.002 未満									
23	クロロホルム	(mg/L)		0.0039									
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)		0.0011									
26	臭素酸	(mg/L)		0.001 未満									
27	総トリハロメタン	(mg/L)		0.0075									
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)		0.003 未満									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)		0.0025									
30	ブロモホルム	(mg/L)		0.0001 未満									
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)		0.008 未満									
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)											
34	鉄及びその化合物	(mg/L)											
35	銅及びその化合物	(mg/L)											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)											
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)											
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.3	6.1	6.0	7.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)											
40	蒸発残留物	(mg/L)											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
42	ジオオスミン	(mg/L)	0.000008	0.000002	0.000001 未満	0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)		0.005 未満									
45	フェノール類	(mg/L)											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5							
47	pH値	-	7.3	7.3	7.5	7.5							
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満							