2026年度　華川浄水場系末端水（関本町関本上・向陽台団地ポンプ場）

番号	検査項目	単位	水質基準（目標値）	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日						
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下					0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下					0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下					0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下					0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下					0.5							
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下					0.05 未満							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.02 未満							
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下					0.0001 未満							
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下					0.0001 未満							
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下					0.0001 未満							
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.00005　以下		0.000005 未満			0.000005 未満							
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
22	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.07			0.16							
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満			0.002 未満							
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0067			0.012							
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0009			0.0013							
27	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満			0.001 未満							
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.011			0.018							
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.006			0.009							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0031			0.0047							
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0001 未満			0.0001 未満							
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満			0.008 未満							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下					0.02							
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下					0.01 未満							
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下					5.1							
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
39	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	6.7	7.3	6.5	6.9	8.5	8.3						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300　以下					22							
41	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下					59							
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下					0.02 未満							
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下					0.005 未満							
46	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下					0.0005 未満							
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3　以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4						
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
52	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.26	0.29	0.32	0.17	0.22	0.35						

2026年度　中郷浄水場系末端水（中郷町日棚・大沢公園）

番号	検査項目	単位	水質基準（目標値）	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日						
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下					0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下					0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下					0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下					0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下					0.4							
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下					0.05 未満							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.02 未満							
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下					0.0001 未満							
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下					0.0001 未満							
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下					0.0001 未満							
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.00005　以下		0.000005 未満			0.000005 未満							
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
22	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満			0.06							
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満			0.002 未満							
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0037			0.012							
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0013			0.0013							
27	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満			0.001 未満							
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0079			0.018							
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.006							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0029			0.0045							
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0001 未満			0.0001 未満							
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満			0.008 未満							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下		0.03			0.04							
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下					0.01 未満							
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下					7.6							
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
39	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	7.0	6.9	6.7	7.3	9.1	9.0						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300　以下					29							
41	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下					74							
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下					0.02 未満							
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000002						
44	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満			0.005 未満							
46	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下					0.0005 未満							
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3　以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5						
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
52	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.29	0.34	0.16	0.27	0.34						

2026年度　富士ケ丘浄水場系末端水（関本町関本上・関本多目的集会所）

番号	検査項目	単位	水質基準（目標値）	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日						
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下					0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下					0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下					0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下					0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下					0.7							
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下					0.05 未満							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.02 未満							
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下					0.0001 未満							
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下					0.0001 未満							
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下					0.0001 未満							
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.00005　以下		0.000005 未満			0.000005 未満							
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満			0.06							
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満			0.002 未満							
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0004			0.0028							
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0018			0.0018							
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満			0.001 未満							
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0036			0.0074							
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0011			0.0027							
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0003			0.0001							
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満			0.008 未満							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下					0.04							
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下					0.01 未満							
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下					7.1							
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	7.4	7.7	7.2	7.6	7.6	7.8						
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300　以下					46							
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下					98							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下					0.02 未満							
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下					0.000001 未満							
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下					0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満			0.005 未満							
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下					0.0005 未満							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3　以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.4	0.4						
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3						
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.36	0.37	0.32	0.26	0.34	0.23						

2026年度　石岡浄水場系末端水（中郷町日棚・上田公園ポンプ場）

番号	検査項目	単位	水質基準（目標値）	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日						
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下					0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下					0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下					0.001 未満							
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下					0.002 未満							
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下					0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満			0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下					0.4							
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下					0.05 未満							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.02 未満							
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下					0.0001 未満							
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下					0.0001 未満							
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下					0.0001 未満							
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.00005　以下		0.000005 未満			0.000005 未満							
21	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下					0.0001 未満							
22	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満			0.07							
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満			0.002 未満							
24	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0030			0.0050							
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0013			0.0016							
27	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満			0.001 未満							
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0070			0.010							
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満			0.003 未満							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0027			0.0034							
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0001 未満			0.0001							
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満			0.008 未満							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下					0.02							
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下					0.01 未満							
36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下					0.01 未満							
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下					5.9							
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下					0.005 未満							
39	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	6.4	6.3	6.1	6.6	8.2	8.1						
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	300　以下					27							
41	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下					66							
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下					0.02 未満							
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満			0.005 未満							
46	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下					0.0005 未満							
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3　以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5						
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
52	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.32	0.29	0.23	0.28	0.34						