2026年度　華川浄水場系末端水（関本町関本上・向陽台団地ポンプ場）

番号	検査項目	単位	水質基準（目標値）	4月21日	5月19日										
1	一般細菌	（/ml）	100　以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.0003　以下												
4	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.00005　以下												
5	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.001　以下												
6	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.001　以下												
7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.001　以下												
8	六価クロム化合物	（mg/L）	0.002　以下												
9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.004　以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.001　以下		0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	10　以下												
12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.8　以下												
13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	1.0　以下												
14	四塩化炭素	（mg/L）	0.002　以下												
15	1,4－ジオキサン	（mg/L）	0.05　以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.04　以下												
17	ジクロロメタン	（mg/L）	0.02　以下												
18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.01　以下												
19	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.01　以下												
20	ベンゼン	（mg/L）	0.01　以下												
21	塩素酸	（mg/L）	0.6　以下		0.07										
22	クロロ酢酸	（mg/L）	0.02　以下		0.002 未満										
23	クロロホルム	（mg/L）	0.06　以下		0.0067										
24	ジクロロ酢酸	（mg/L）	0.03　以下		0.003 未満										
25	ジブロモクロロメタン	（mg/L）	0.1　以下		0.0009										
26	臭素酸	（mg/L）	0.01　以下		0.001 未満										
27	総トリハロメタン	（mg/L）	0.1　以下		0.011										
28	トリクロロ酢酸	（mg/L）	0.03　以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	（mg/L）	0.03　以下		0.0031										
30	ブロモホルム	（mg/L）	0.09　以下		0.0001 未満										
31	ホルムアルデヒド	（mg/L）	0.08　以下		0.008 未満										
32	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	1.0　以下												
33	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	0.2　以下												
34	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.3　以下												
35	銅及びその化合物	（mg/L）	1.0　以下												
36	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	200　以下												
37	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.05　以下												
38	塩化物イオン	（mg/L）	200　以下	6.7	7.3										
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	（mg/L）	300　以下												
40	蒸発残留物	（mg/L）	500　以下												
41	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.2　以下												
42	ジェオスミン	（mg/L）	0.00001　以下	0.000001	0.000001 未満										
43	2－メチルイソボルネオール	（mg/L）	0.00001　以下	0.000002	0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.02　以下												
45	フェノール類	（mg/L）	0.005　以下												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	3　以下	0.5	0.4										
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.2										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	（度）	5　以下	0.5 未満	0.5 未満										
51	濁度	（度）	2　以下	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	（mg/L）		0.26	0.29										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	（mg/L）	（目標値） 0.00005　（暫定）以下		0.000005 未満										

2026年度　中郷浄水場系末端水(中郷町日棚・大沢公園)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日										
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下												
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満										
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満										
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0037										
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0013										
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満										
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0079										
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0029										
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0001 未満										
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満										
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下		0.03										
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	7.0	6.9										
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　以下												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満										
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満										
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　以下	0.4	0.4										
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満										
51	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.29										
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	(目標値) 0.00005　(暫定) 以下		0.000005 未満										

2026年度　富士ケ丘浄水場系末端水(関本町関本上・関本多目的集会所)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日										
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下												
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満										
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満										
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.0004										
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0018										
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満										
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0036										
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0011										
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0003										
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満										
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	7.4	7.7										
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　以下												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下												
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下												
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満										
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　以下	0.3 未満	0.3 未満										
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満										
51	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	(mg/L)		0.36	0.37										
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	(目標値) 0.00005　(暫定)以下		0.000005 未満										

2026年度　石岡浄水場系末端水(中郷町日棚・上田公園ポンプ場)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日										
1	一般細菌	(/ml)	100　以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003　以下												
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005　以下												
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001　以下												
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002　以下												
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004　以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001　以下		0.001 未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10　以下												
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8　以下												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002　以下												
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05　以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04　以下												
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02　以下												
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01　以下												
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01　以下												
21	塩素酸	(mg/L)	0.6　以下		0.05 未満										
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02　以下		0.002 未満										
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06　以下		0.003 0										
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.0013										
26	臭素酸	(mg/L)	0.01　以下		0.001 未満										
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1　以下		0.007 0										
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03　以下		0.003 未満										
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03　以下		0.0027										
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09　以下		0.0001 未満										
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08　以下		0.008 未満										
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2　以下												
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3　以下												
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0　以下												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200　以下												
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05　以下												
38	塩化物イオン	(mg/L)	200　以下	6.4	6.3										
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300　以下												
40	蒸発残留物	(mg/L)	500　以下												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2　以下												
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満										
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001　以下	0.000001 未満	0.000001 未満										
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02　以下		0.005 未満										
45	フェノール類	(mg/L)	0.005　以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3　以下	0.3	0.4										
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	(度)	5　以下	0.5 未満	0.5 未満										
51	濁度	(度)	2　以下	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.32										
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	(目標値) 0.00005　(暫定) 以下		0.000005 未満										